



Faktiskā vidējā apkures sezonas āra gaisa temperatūra Rīgā 2012.gadā: **0,3 °C**

Kompleksi renovēto daudzdzīvokļu māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš **Rīgā 2012.gadā:**

- mājās **ar** centralizēto karstā ūdens apgādi - **101 kWh/m²/gadā**

Renovēto daudzdzīvokļu māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš Rīgā 2012.gadā:

- mājās **bez** centralizētās karstā ūdens apgādes - **77 kWh/m²/gadā**

Datu bāzē iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš **Rīgā 2012.gadā:**

- mājās **ar** centralizēto karstā ūdens apgādi - **201 kWh/m²/gadā**

- mājās **bez** centralizētās karstā ūdens apgādes - **162 kWh/m²/gadā**